



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00868
(номер сертификата соответствия)

017431
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "Мека" (ООО "Мека").
Адрес: 194292, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 16.
ОГРН 1107847222372. Телефон 88123133144, факс 88123133145, e-mail meka.russia@meka.eu.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "Мека" (ООО "Мека").
Адрес: 194292, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 16.
ОГРН 1107847222372. Телефон 88123133144, факс 88123133145.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22.
ОГРН: 1107746088548. Телефон 84997306981, факс 84956415190.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Лотки кабельные лестничные из стали типа KS 20, длиной от 3000 до 6000 мм, шириной от 200 до 600 мм, высотой 60 мм, выпускаемые по ТУ 3449-002-67403397-2014 "Конструкции металлические для кабеленесущих систем – лотки лестничные, листовые, проволочные и аксессуары к ним". Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости лотков - R90. код ОК 005 (ОКП) 34 4961 код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний №ПИПР0043/03-2015 от 20.03.2015 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3 от 18.12.2014г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.926.СДС.14 от 20.08.2014 г. до 20.08.2017 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.03.2015 по 30.03.2018



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
Подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)
Подпись, инициалы, фамилия

Е.Э. Борисова